



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПРОХЛАДНЭ
КУЕЙМ И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Ленина, 70/4. г. Прохладный, КБР, 361040

Директору МКОУ СОШ им. П.П. Грицаца
ст. Солдатской
Прохладненского района

Коновалову О.Е.

25.08.2021 № 16-94-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ
«О пожарной безопасности»

Во исполнение поручения прокуратуры республики в соответствии с п. 2.19 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17.03.2021 «Об итогах работы органов прокуратуры в 2020 году и о задачах по укреплению законности и правопорядка на 2021 год» проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части осуществления подвоза несовершеннолетних к образовательным учреждениям.

По результатам проверки в образовательных учреждениях Прохладненского района к новому учебному году, выявлены нарушения требований п. 2 ч. 6 ст. 28, ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 1 ст. 9 Федерального Закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. ст. 3 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.4 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров,

не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

В соответствии с указанной выше статьей, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлены нарушения в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»:

- автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфа №2 ст. 54 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, п. 6.18* СНиП 21.01.97*; п. 4.2.24. СП 1.13130.2020;

- не организованы и не проведены проверки работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 48 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов в любую сторону без резкого их перегиба, п. 3.10* НПБ 151-2000, часть 2 статьи 107 федерального закона от

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.8 ГОСТ Р 5 1844-2009;

- направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обеспечено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83

- не организована и не проведена перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

Изложенные нарушения требований закона являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» своих служебных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять исчерпывающие меры по устранению указанных нарушений закона и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в наш адрес в месячный срок в письменной форме.

И.о. прокурора района
советник юстиции



А.Ю. Хачемизов